


Støjmåling

Støjkilde	Husqvarna K 3000 Wet	Opgave	Tilpasning af huller i beton
Støjkildens placering	Håndholdt vandkølet vinkelsliber Arbejdet foregik i et ca. 500 m ² tomt lokale Ca. 160 cm over gulv Beton vægge, gulve og lofter.		
Opmålingerne foretaget	Chr. Hansen A/S Kontorindretning	Dato	14-03-2011

Måling	Afstand fra X	Afmålt dBA
Måling 1	80 cm.	113
Måling 2	5 meter	103
Måling 3	10 meter	100
Måling 4	15 meter	97
Måling 5	20 meter	94

Klassificering

Skadeligt område



Alle i en radius af 35 meter fra støjkilden **Skal** bruge høreværn

Arbejdet planlægges så færrest mulige arbejder i støjzonen

Kollegaer advares inden arbejdet påbegyndes

Støjzonen afmærkes og skiltes med høreværns påbud



Remzi håndværker fra M. Niemann
Diamantboring

Anbefalet ørekopper

PELTOR OPTIME III Dæmper 40 dB

